

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.: DoP-17-9011-01

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda | PFSP 0,6/1kV |
| 2 | Opseg | 3x25FR/16 |
| 3 | Namjena/namjene | Kabeli i žice za opću uporabu u zgradama određene klase reakcije na požar
TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJECAR DOO
FK ZAJECAR |
| 4 | Proizvođač | Negotinski put b.b.
19000 Zaječar – Serbia |
| 5 | Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) | 3 |
| 6 | Usklađena norma | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Objavljena svojstva | Instytut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | Reakcija na vatru: Eca |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Olivera Milić, Slaviša Marković

Zaječar, 31.07.2017
(mjesto, datum izdavanja)

ŠEF TEHNOLOGIJE

(Ime)

ŠEF JAVNE KONTROLE



(potpis)