

IZJAVA O SVOJSTVIMA



Br.: DoP-18-9017-01

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda | PP00 0,6/1kV jednozilni |
| 2 | Opseg | Prema izvješću klasifikacije |
| 3 | Namjena/namjene | Kabli i žice za opću uporabu u zgradama određene klase reakcije na požar |
| 4 | Proizvođač | TF KABLE FABRIKA KABLOVA ZAJECAR DOO
FK ZAJECAR
Negotinski put b.b.
19000 Zaječar – Serbia |
| 5 | Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP) | 3 |
| 6 | Usklađena norma | EN 50575:2014+A1:2016 |
| 7 | Objavljena svojstva | Institut Techniki Budowlanej NB 1488 |
| 8 | Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija | Reakcija na vatru: Eca
Opasne supstance: NP |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Zaječar, 14.03.2018
(mjesto, datum izdavanja)

Olivera Milić, Slaviša Marković
(Ime)  
SEF TEHNOLOGIJE (Ime) BUKOVODILAC KONTROLE
Olivera Milić (potpis) Slaviša Marković